

Муниципальное дошкольное образование « Детский сад № 16

« Барвинок» города Алушты

298522, Республика Крым, г. Алушта,

с. Рыбачье, ул. Школьная, 1-А

E-mail: barvinokribache@mail.ru

Тел. 3(06560) 2-12-93

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОУ «Детский сад №16 «Барвинок»

С.М. Горюцова/

2017г



ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности при использовании электрооборудования

№07

Введено с « 16 » 01 2017г

СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования	3
2. Меры пожарной безопасности при эксплуатации гладильного оборудования	3
3. Лист ознакомления	5

1. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

1.1. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

1.2. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

1.3. При эксплуатации электрооборудования в помещениях детского сада запрещается:

- в служебных помещениях складывать на оргтехнику (системные блоки компьютеров, принтеры и т.д.) горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и пр., эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами, размещать оргтехнику в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция (охлаждение), предусмотренная заводом-изготовителем;
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

2. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЛАДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. К работе с электронагревательным оборудованием (утюги, отпариватели, гладильные прессы) допускаются лица, получившие инструктаж по правилам пожарной безопасности при работе с этим оборудованием, а также изучившие правила работы с ним по инструкции завода-изготовителя.

2.2. Перед работой гладильное оборудование проверить внешним осмотром на:

- отсутствие внешних повреждений;
- исправность кабеля (шнура) электропитания, вилки, розетки;
- в среднем положении терморегулятора проверить отключение при нагреве.

2.3. При эксплуатации запрещается:

- работать на гладильном оборудовании со снятыми панелями или открытыми стенками, закрывающими доступ к нагревающимся частям, защита которых при работе предусмотрена заводом-изготовителем;
- гладить утюгом с неисправным терморегулятором или без него;
- работать с утюгом без специально предусмотренной подставки;
- покидая рабочее место, оставлять включенным оборудование;

2.4. По окончании рабочего дня перед закрытием помещения обязательно проверить, отключено ли оборудование.

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности при эксплуатации
электрооборудования

№07

